

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА КИРОВА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 931/932/933

о назначении административного наказания

Дата составления: «29» мая 2014 г

Место составления: г. Киров, ул. Свободы, 113

Время составления: 15 ч. 20 мин.

кабинет № 7

Я, государственный инспектор города Кирова по пожарному надзору

Метелев Денис Алексеевич


в присутствии государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору

Семеновых Павла Сергеевича

руководствуясь ст.ст. 23.34, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев протоколы об административных правонарушениях №№ 931, 932, 933 от 13.05.2014 и материалы дела об административных правонарушениях в отношении:

1. Фамилия, имя, отчество	Спицын Сергей Александрович
2. Дата и место рождения	12.12.1956г.р., г. Киров
3. Язык, национальность	язык русский, национальность русский
4. Зарегистрирован по месту жительства	г. Киров, пос. Радужный пр. Строителей, 3-32
5. Место фактического проживания, телефон	г. Киров, пос. Радужный пр. Строителей, 3-32 40-03-55, 40-09-95
6. Место работы (учебы)	директор ООО «Вятка 5»
7. Семейное положение	женат, иждивенцев не имеет
8. Документ, удостоверяющий личность	паспорт 33 02 № 626486 выдан Нововятским РОВД гор. Кирова 31.05.2002г.
9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда	Привлекался 02.08.2013 по ч. 1, ч. 3 и ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ

21.04.2014г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресам: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 9, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 7, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 5, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 3, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 1, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 3, 22.04.2014г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресам: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 8, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 10, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 12, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 14, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 16, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 20, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 15, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 17, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 12, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 4, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 2, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 10, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 8, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 6, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 4, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 2, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 1, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 5, г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 7, 25.04.2014г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресам: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20а, г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20б, г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20в, г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 24, г. Киров, с. Порошино, ул. Бассейная, 3, 29.04.2014г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресам: г. Киров, д. М. Субботиха, ул. Кооперативная, 5в, г. Киров, д. М. Субботиха, пер. Новый, 15, г. Киров, д. М. Субботиха, ул. Центральная, 43а, г. Киров, д. М. Субботиха, ул. Школьная, 27а, г. Киров, д. Б. Субботиха, ул.



Центральная, 24, г. Киров, д. Б. Субботиха, ул. Центральная, 23, г. Киров, ул. Богородская, 50а, г. Киров, ул. Богородская, 50в, г. Киров, ул. Богородская, 50г, г. Киров, ул. Вятская, 9а, г. Киров, ул. Вятская, 18/1, г. Киров, ул. Вятская, 18/2, г. Киров, ул. Школьная, 2а, г. Киров, ул. Школьная, 3, г. Киров, ул. Проезжая, 40 б установлено, что должностным лицом - директором ООО «Вятка 5» Спицыным Сергеем Александровичем нарушены следующие требования пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 7		
1.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР)
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 5		
2.	На чердаке допускается хранение пожароопасных материалов – белья, одежды	п/п «б» п. 23 ППР
3.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 3		
4.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 1		
5.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 8		
6.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 10		
7.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 12		
8.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в ноябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 14		
9.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в ноябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 16		
10.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в ноябре 2013 года.	п. 82 ППР

Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 10		
11.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 8		
12.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 6		
13.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 4		
14.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 2		
15.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 1		
16.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 3		
17.	На чердаке допускается хранение пожароопасных материалов – белья, одежды	п/п «б» п. 23 ППР
18.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 5		
19.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 7		
20.	Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года.	п. 82 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20а		
21.	На чердаке допускается хранение пожароопасных материалов – белья, одежды	п/п «б» п. 23 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20в		
22.	В подвале устроены хозяйственные помещения (кладовые), допускается хранение пожароопасных материалов	п/п «а», «б», «г» п. 23 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20б		
23.	В подвале устроены хозяйственные помещения (кладовые), допускается хранение пожароопасных материалов	п/п «а», «б», «г» п. 23 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Бассейная, 3		
24.	На чердаке допускается хранение пожароопасных материалов – белья, одежды	п/п «б» п. 23 ППР

Жилой дом по адресу: г. Киров, д. М. Субботиха, ул. Кооперативная, 5в		
25.	Дымовые трубы на чердаке имеют нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки), не проведена побелка дымовых труб	п. 21 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, д. М. Субботиха, пер. Новый, 15		
26.	Дымовые трубы на чердаке имеют нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки), не проведена побелка дымовых труб	п. 21 ППР п. 88 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, д. М. Субботиха, ул. Центральная, 43а		
27.	Дымовые трубы на чердаке имеют нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки), не проведена побелка дымовых труб	п. 21 ППР п. 88 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Школьная, 3		
28.	На первом этаже в подъездах со 2 по 6 под лестничным маршем устроены кладовые	п/п «к» п. 23 ППР

За что предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 9		
29.	В лестничной клетке на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР)
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 8		
30.	В лестничной клетке на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 14		
31.	В лестничной клетке на первом этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
32.	В лестничной клетке на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 20		
33.	Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 2		
34.	В 1 подъезде на 2 этаже, во 2 и 3 подъездах на 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 4		
35.	В 1 и 2 подъездах на 1 и 2 этажах в лестничной	п/п «в» п. 42 ППР

	клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 12		
36.	В 1 подъезде на 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 15		
37.	Во 2 и 3 подъездах на 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 17		
38.	В 1 подъезде на 2 этаже, во 2 и 3 подъездах на 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 10		
39.	На 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 8		
40.	В лестничной клетке на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 6		
41.	В лестничной клетке на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 2		
42.	На 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 1		
43.	В 1 и 2 подъездах на 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 3		
44.	Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 5		
45.	Все светильники в местах общего пользования	п/п «в» п. 42 ППР

	эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	
Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 7		
46.	На 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20в		
47.	Во 2 подъезде на 5 этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 24		
48.	В 1 подъезде на 2 этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, д. М. Субботиха, ул. Школьная, 27а		
49.	В коридоре эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, д. Б. Субботиха, ул. Центральная, 24		
50.	Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, д. Б. Субботиха, ул. Центральная, 23		
51.	Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Богородская, 50а		
52.	В 1 подъезде на 2 этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Богородская, 50в		
53.	В 1 подъезде на 3 этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Богородская, 50г		
54.	В 1 подъезде на 3 этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Вятская, 9а		
55.	Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР

Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Вятская, 18/1		
56.	Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Вятская, 18/2		
57.	Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Школьная, 2а		
58.	Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР
Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Школьная, 3		
59.	Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п/п «в» п. 42 ППР

За что предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 20		
60.	Отсутствует остекление, уплотнения в притворах, не установлены устройства для самозакрывания дверей, отделяющих лестничную клетку от поэтажных коридоров	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР) п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 ст. 4, 89, 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ 123) п. 6.18* СНиП 21-01-97*
61.	Путь эвакуации по южной наружной лестнице 3 типа не обеспечивает безопасную эвакуацию людей – металлическая площадка лестницы на 2 этаже имеет сквозную ржавчину по периметру – потеряла несущую способность.	п. 1 ст. 89 ФЗ 123
Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20в		
62.	В лестничных клетках открыто проложены электрические кабели	п. 4.4.4. СП 1.13130.2009 ст. 4, 89, 151 ФЗ 123
Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20б		
63.	В лестничных клетках открыто проложены электрические кабели	п. 4.4.4. СП 1.13130.2009 ст. 4, 89, 151 ФЗ 123
Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 24		
64.	В лестничных клетках открыто проложены электрические кабели	п. 4.4.4. СП 1.13130.2009 ст. 4, 89, 151 ФЗ 123
Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Школьная, 2а		
65.	Двери, отделяющие лестничную клетку на втором и третьем этаже, не имеют	п. 62 ППР п. 4.2.7 СП 1.13130.2009

	приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	ст. 4, 89, 151 ФЗ 123 п. 6.18* СНиП 21-01-97*
Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Проезжая, 40 б		
66.	В 1 подъезде допускается хранение мебели и различных горючих материалов на лестничной площадке	п/п «б» п. 36 ППР

За что предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 4 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении Спицын С.А. извещен путем вручения протоколов об административных правонарушениях №№ 931, 932, 933 от 13.05.2014, получен лично.

К назначенному месту и времени в протоколах от 13.05.2014 Спицын С.А. явился, ходатайств и отводов не заявлял.

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности, строительными нормами и правилами.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона №69-ФЗ под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Непосредственным объектом правонарушения являются пожарная безопасность, т.е. общественные отношения, которым административным правонарушением непосредственно причинен или может быть причинен ущерб.

Согласно ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Достижение «пожарной безопасности» осуществляется путем выполнения требований пожарной безопасности, т.е. специальных условий социального и (или) технического характера, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом (ст.1 Федерального закона №69-ФЗ).

Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности (ст.1 Федерального закона №69-ФЗ).

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

Таким образом, в действиях Спицына С.А. содержатся все признаки составов административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 3 и 4 ст. 20.4 КоАП РФ, рассмотрение которых, в соответствии со ст. 23.34 КоАП РФ отнесено к полномочиям органа государственного пожарного надзора.

Согласно части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Должностным лицом – директором ООО «Вятка 5» Спицыным С.А. до проведения проверки не были приняты меры по выявлению и устранению указанных в постановлении нарушений. У Спицына С.А. имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Нарушение требований пожарной безопасности, указанных в пунктах №1 – 66 постановления №931/932/933 от 29.05.2014 носит режимный характер и не требует значительных финансовых вложений.

Директор ООО «Вятка 5» Спицын Сергей Александрович согласно п. 9.4 Устава ООО «Вятка 5» обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ.

Правонарушения не были вызваны чрезвычайными объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными непреодолимыми препятствиями, находящимися вне контроля С.А. Спицына.

Объектом правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 КоАП РФ является пожарная безопасность – составная часть общественной безопасности, обеспечение которой представляет собой важнейшую функцию государства, направленную на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а также государственного, муниципального имущества и имущества организаций от пожаров. Статья 20.4 КоАП РФ находится в Главе 20 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность». Указанное правонарушение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Также данное правонарушение посягает на общественную безопасность, создавая существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, которая в силу возможных негативных последствий может повлечь угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц.

Данное административное правонарушение имеет единый родовый объект посягательства - общественные отношения, складывающиеся в процессе обеспечения защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии с положениями Федерального закона № 69-ФЗ обеспечение пожарной безопасности является важнейшей функцией государства, направленной на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а также государственного, муниципального имущества и имущества организаций от пожаров.

Установленные по делу обстоятельства не свидетельствуют об исключительности рассматриваемого случая нарушений Спицына С.А. требований пожарной безопасности. Данное правонарушение сопряжено с возникновением угрозы, охраняемым общественным отношениям в силу возможных негативных последствий, причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в связи с чем, отсутствуют основания для признания его малозначительным.

В соответствии со статьей 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. В качестве средства принудительного воздействия оно должно быть соразмерно тяжести содеянного и другим обстоятельствам противоправного деяния.

При назначении административного наказания учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Как смягчающее административную ответственность обстоятельства на основании п. 1, 7 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ принято раскаяние лица, совершившего административное правонарушение и устранение нарушений требований пожарной безопасности, указанных в пунктах 1 – 66 настоящего постановления.

Как отягчающее административную ответственность обстоятельство на основании п. 1 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ является продолжение противоправного поведения. Нарушения, указанные в постановлении, предлагались к устранению предписанием № 475/1/1 от 26.04.2014. Кроме того, Спицын С.А. привлекался 02.08.2013 по ч. 1, ч. 3 и ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 4.4, 22.1, 22.2, 23.34., 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

ПО С Т А Н О В И Л:

Спицына Сергея Александровича

признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и учитывая, что им совершено одно действие, содержащее составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена тремя частями статьи 20.4 КоАП РФ и рассмотрение дел, о которых подведомственно одному и тому же органу, должностному лицу, административное наказание назначить в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие, более строгого административного наказания. С учетом вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ч. 3, ст. 4.4 КоАП РФ привлечь к административной ответственности по санкции статьи, предусматривающей наибольший административный штраф в денежном выражении (ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ) в виде:

административного штрафа в размере 16000 (шестнадцать тысяч) рублей

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении разъясняются его(ее) права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.4, 28.2 КоАП РФ, статья 51 Конституции РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

4. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

5. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

6. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

7. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

8. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с

протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

9. В соответствии с ст. 51 Конституции РФ имеете право не свидетельствовать против самого себя и своих близких, круг которых определен Федеральным законом.

Порядок обжалования постановления

В соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление о назначении административного наказания вынесенное должностным лицом обжалуется в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Главный государственной инспектор Кировской области по пожарному надзору - Островский Владимир Васильевич (610035 г. Киров, ул. Маклина 65); Первомайский районный суд (610000, г. Киров, Калинина, 57)

Порядок подачи жалобы на постановление

В соответствии с ч. 1 ст. 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судьбе, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Права и обязанности разъяснены и понятны, с материалами дела об административном правонарушении ознакомлен(а), с содержанием согласен(сна), копию постановления о назначении административного наказания получил(а)

Подпись лица, вынесшего постановление



В.А. Метелев

Уведомление о сроке оплаты административного штрафа и о возможном привлечении лица, не уплатившего в установленный срок сумму административного штрафа, к административной ответственности

Настоящим уведомляю Вас о том, что на основании постановления по делу об административном правонарушении, срок добровольной уплаты суммы административного штрафа истекает на 71 день с момента получения настоящего постановления.

В соответствии с пунктом 5 статьи 32.2 КоАП РФ уведомляю Вас о том, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном **ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ**, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Взыскатель: Главное управление МЧС России по Кировской области, 610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65

УФК по Кировской области (ГУ МЧС России по Кировской области)

ИНН 4345091888 КПП 434501001 ОКТМО 33701000 р/с 40101810900000010001

16,000

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области БИК 043304001
Код классификации доходов 177 1 16 27000 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за
нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»

Отметка о вступлении постановления в законную силу:

Постановление вступило в законную силу «___» _____ 201__ г. (по истечении 10
суток с момента получения копии).

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № _____ от «___» _____ 201__ г. исполнено.

Адрес подразделения: г. Киров, ул. Свободы, 113

Взыскатель: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.
Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332)
54-69-62.

E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Вышестоящий орган: Приволжский
региональный центр МЧС России: г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6, 603950, тел. (831) 200-11-01
Телефон доверия 8-800-100-11-20; Телефон доверия МЧС России 8 (495) 449-99-99

